

УТВЕРЖДАЮ:



**Заместитель генерального
директора – главный инженер
ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»**

Ю.Г. Казбек

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) распределительного газопровода
№ 00-18-529 от 10.04.2018

- 1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия:** ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
- 2. Полное наименование заявителя:** Администрация Тацинского сельского поселения.
- 3. Объект:** «Прокладка распределительных газопроводов микрорайона по ул. Новой в ст. Тацинской Ростовской области».
- 4. Основание для выдачи:** Заявление Администрации Тацинского сельского поселения от 04.04.2018 № 785.
- 5. Давление газа в точке подключения:**
максимальное расчетное: 0,493 МПа; среднефактическое: 0,493 МПа.
- 6. Информация о газопроводе в точке подключения:** газопровод высокого давления II категории по ул. Белимова ст. Тацинская Тацинского района Ростовской области (дополнительное соглашение № 4 к договору аренды газопроводов и сооружений № 5/02/08 от 01.01.2008г).
Материал трубы: сталь;
Тип изоляции: ВУС
Тип прокладки: подземный;
Диаметр: 114,00 мм (уточнить при проектировании)
Глубина заложения в точке врезки: 1,3 м (уточнить при проектировании).
- 7. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.**
Проект выполнить специализированной проектной организацией. Проектная документация должна соответствовать с требованиями СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.С изменением N 2 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) и других нормативных документов. Согласовать проект в филиале ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г. Белая Калитва, в ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".
- 8. Другие условия подключения, включая точку подключения.**
 - 8.1. Осуществить приемку в эксплуатацию законченного строительством объекта в соответствии с требованиями "СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 2" с участием представителя филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Белая Калитва.**
 - 8.2. Средства электрохимической защиты:** уточнить при проектировании.
Данные о коррозионной агрессивности грунтов: уточнить при проектировании.
Наличие источников блуждающих токов: уточнить при проектировании.
 - 8.3. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителя филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Белая Калитва.**
 - 8.4. Предусмотреть установку отключающего устройства на проектируемом газопроводе в точке подключения к газораспределительной сети.**

8.5. Предусмотреть применение материалов и оборудования прошедшего сертификацию в Системе ГАЗСЕРТ.

8.6. Включить в проектную документацию сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей, пунктов редуцирования газа (при наличии) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) (при наличии), с текстовым и графическим описанием местоположения границ таких зон, перечнем координат характерных точек этих границ в системе.

8.7. При проектировании согласовать необходимость установки систем телеметрии, а так же установку навесного оборудования (датчиков, концевых, контактных групп и так далее) с отделом АСУТП ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

9. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев.

Заместитель главного инженера



С.П. Абрамович